

**Vyjadrenie Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie k „Protokolu o skúške“
číslo RM2201768 zo dňa 24.02.2022.**

Obec Stará Huta
Starosta obce

Vec:
Protokol o skúške RM2201768 zo dňa 24.02.2022.

V „Protokole o skúške“ číslo RM2201768 zo dňa 24.02.2022, ktorým bola vykonaná kontrola kvality pitnej vody vo verejnom vodovode vo vlastníctve obce Stará Huta je stanovený ukazovateľ železo 0,777 mg/l (limit je <0,2 mg/l) a zákal 18,3 FNU (limit <5 FNU). Odber vzorky pitnej vody bol vykonaný z kuchynky obecného úradu

Zvýšená hodnota železa v pitnej vode môže byť aj príčinou aj zvýšeného zákalu. Pôvod prítomnosti zvýšenej hodnoty železa môže byť spôsobený koróziou vo vodovodnej prípojke, ktorou je privádzaná pitná voda do objektu obecného úradu, ktorá je vedená z objektu bytového domu.. Zvýšené hodnoty železa a zákalu nie sú nebezpečné z hľadiska pôsobenia na zdravie t.j. pitná voda nie je závadná. Zhoršujú chuťové (kovová chuť) a čuchové vlastnosti vody. Pri vyšších koncentráciách môžu spôsobovať problémy pri praní bielizne (žlté škvrny), usadeniny hrdze v sanitačných zariadeniach. Limitná hodnota pre pitnú vodu pre železo je 0,2 mg/l, a zákal <5 FNU.

Doporučujem nasledujúci odber pitnej vody vykonať z iného odberného miesta, kde nie je kvalita odobratej vzorky pitnej vody ovplyvnená nevyhovujúcou kvalitou potrubného vedenia vodovodnej prípojky (strhávanie hrdze....).

Koordinačné združenie obcí
MIKROREGIÓNU PODPOLANIE
ICO: 35 675 926 ③


Ing. Andrea Nemcová